



# Overzichtslijst Technische Controles in België

Uitgevoerd door VINÇOTTE vzw - Editie Juli 2023





# Inhoudstabel

1. Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen .....	5
2. Controles van sport-, recreatie-, en aanverwante toestellen .....	7
3. Controles van elektrische installaties.....	9
4. Controles thermografie .....	10
5. Controles van installaties onder druk .....	11
6. Specifieke wetgevingen - Ziekenhuizen.....	19
6. Specifieke wetgevingen - Rustoorden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest & Wallonië).....	20
6. Specifieke wetgevingen - Woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen (Duitstalige Gemeenschap).....	21
6. Specifieke wetgevingen – Ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf (Vlaams Gewest).....	23
6. Specifieke wetgevingen - Kinderopvang .....	24
6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap).....	25
6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Vlaams Gewest).....	27
6. Brandpreventie en brandveiligheid.....	29
7. Stooktoestellen.....	31
8. Aardgas compressoren voor bevoorrading motorvoertuigen .....	31
9. Montage atelier (voertuigen op LPG, CNG).....	32
10. Waterinstallaties .....	32
11. Explosieveiligheid.....	32
12. Onderneming voor alarmsystemen & alarminstallaties.....	33
13. Controles van groenestroom- en warmtekrachtinstallaties en soortgelijke installaties .....	33
14. Lijst van gebruikte afkortingen.....	35





# 1. Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON <sup>1</sup>	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Personenliften	✓	-	KB 09/03/2003 (beveiliging van liften) <sup>2</sup> Richtlijn 2014/33/EU <sup>3</sup>	✓	3m, 6m of 1j <sup>4</sup> 15j <sup>5</sup>
Kabelbanen gondelliften, skisleepliften, cabineliften, enz.	✓	-	ARAB art. 280, 281, 282, 283 Richtlijn 2000/9/EG	✓	3m, 1j <sup>6</sup>
Hijswerktuigen takels, loopkranen, mobiele kranen, torenkranen, havenkranen, enz.	✓	-	ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Hef- en hijsgereedschappen kettingen, haken, hijsbanden, jukken, enz.	✓	-	ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Mobiele hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen	✓	-	ARAB art. 280, 281, 452, 453 Codex: Boek IV, Titel 4, Hoofdstuk 4 & 5 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Overige hefwerktuigen hoogwerkers, fabrieksliften, goederenliften, personenbouwliften, materiaalliften, toestellen die tijdelijk of bij gelegenheid als dusdanig gebruikt worden	✓	-	ARAB art. 280, 281 Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Afstelling van de last(moment)begrenzer loopkranen, mobiele kranen, havenkranen, enz.	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1,2 & 4	-	-
Behandelingstoestellen heftrucks, graafmachines, stapelaars, gemotoriseerde hefplatforms, enz.	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Steigers (stellingen)	✓	✓	ARAB art. 441, 451, 456 Codex: Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3	✓	1w <sup>7</sup>
Persoonlijke beschermingsmiddelen veiligheidsharnassen en -gordels, vanglijnen, reddingskoorden, antivalparaten, toebehoren, enz.	✓	-	Codex: Boek IX, Titel 2, Hoofdstuk 2 Richtlijn 89/686/EEG of Verordening 2016/425	✓	1j of na een val
Stalen opslagsystemen (magazijnstellingen)	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 & 2 NBN EN15635	-	1j

<sup>1</sup> De controles mogen uitgevoerd worden door Vvzw of een ander competent persoon

<sup>2</sup> Gewijzigd door het KB 17/03/2005, het KB 13/05/2005 en het KB 10/12/2012

<sup>3</sup> 2014/33/EU: de richtlijn "liften" omgezet in Belgisch recht door het KB 12/04/2016, van toepassing vanaf 20/04/2016 (bijlage V: eindcontroles)

<sup>4</sup> 6m: preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf of 3m: preventieve inspectie om de drie maanden in andere gevallen of

1j: jaarlijkse preventieve inspectie voor privéliften

<sup>5</sup> 15j: om de vijftien jaar een risicoanalyse

<sup>6</sup> 3m: om de drie maanden, 1j: jaarlijks (mechanismen en structuren) - Deze verplichte periodiciteit voor hefwerktuigen wordt aanbevolen voor de andere arbeidsmiddelen.

<sup>7</sup> 1w: wekelijks



# 1. Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON <sup>1</sup>	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Brandweermateriaal gordels, reddingstouwen, brandweerladders met en zonder werkbak, enz.	✓	-	ARAB art. 280, 281 Codex: Boek IX, Titel 2, Hoofdstuk 2 Trekproef Richtlijn 89/686/EEG Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Ladders, noodladders, trappen	✓	✓	Codex: Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2	✓	3m, 1j
Havenvoertuigen	✓	-	Havenreglement / Aanvullend verkeersreglement: Haven van Antwerpen, Waaslandhaven (gemeente Beveren), ...	✓	1j
Hefbruggen	✓	-	ARAB art. 283 bis Richtlijn 2006/42/EG	✓	1j
Liften op schepen	✓	-	Zeevaartinspectiereglement	✓	3m, 1j
Kranen op schepen dekkranen, drijvende kranen, havenkranen, enz.	✓	-	Naargelang het geval: ARAB art. 280, 281 Reglement onderzoek schepen op de Rijn Zeevaartinspectiereglement	✓	3m, 1j
Metalen gordijnen schouwspelzalen	✓	-	ARAB art. 662 Richtlijn 2006/42/EG	✓	1j
Patiëntentilift	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 93/42/EEG	✓	3m, 1j
Poorten	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 & 2 Verordening 305/2011	✓	3m, 1j
Mobiele oprijplatformen, graanzuigers, kolkenzuigers, skips, vizels, enz.	✓	✓	ARAB Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Roltrappen, rolpaden, trapliften <sup>1</sup> , gehandicaptenliften op voertuigen, enz.	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j <sup>1</sup>
Metalen structuren van gebouwen	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 & 2	✓	-
Magazijntoestellen en installaties	✓	✓	ARAB, Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4, Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Geometrische controles	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4	-	-
Magneto-inductief onderzoek van kabels kabelbanen, pylonen, tuikabels voor een brug, schoorsteen, enz.	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4	-	-
Krachtmetingen door middel van rekstrookjes	✓	✓	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4	-	-
Levenslijn	✓	✓	Codex: Boek IX, Titel 2, Hoofdstuk 2; eventueel richtlijn 89/686 of verordening 2016/425	-	1j

<sup>1</sup> De controles mogen uitgevoerd worden door Vvzw of een ander competent persoon

<sup>2</sup> Besluit van de Vlaamse Regering, 09/12/2011, ouderenvoorzieningen en centra voor revalidatieverblijf.




## 2. Controles van sport-, recreatie-, en aanverwante toestellen


OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON <sup>1</sup>	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Speelpleinen en -toestellen schommels, glijbanen, gecombineerde toestellen enz.	✓	✓	KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✓	3m tot 1j
Tijdelijke tribunes, podia, tenten	✓	✓	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX	✓	3m tot 1j
Sportzaaltoestellen	✓	✓	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX	✓	3m tot 1j
Kunstmatige klimstructuren indoor, outdoor	✓	✓	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX	✓	3m tot 1j
Zwembadtoestellen (bv. waterglijbanen, ...)	✓	✓	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✓	3m tot 1j
Hindernissenparcours touwpistes, enz.	✓	✓	KB 04/03/2002 KB 25/04/2004	✓	3m tot 1j
Attractieparktoestellen achtbanen, grote raden, molens, enz.	✓	✓	KB 10/06/2001	✓	3m tot 1j <sup>2</sup>

<sup>1</sup> De controles mogen uitgevoerd worden door Vvzw of een ander competent persoon

<sup>2</sup> Periodieke controle door een geaccrediteerd organisme



  
• De deur moet op slot gehouden worden  
• Enkel toegang voor gekwalificeerd personeel  
• Respecteer de veiligheidsprocedures  
• Bij 5505 bij het vaststellen van afwijkingen  
• Hou de toegang tot het bord vrij

  
• La porte doit être maintenue fermée à clé  
• Accès uniquement réservé au personnel qualifié  
• Respecter les procédures de consignations  
• En cas d'anomalie, prévenir le 5505  
• Laisser l'accès au tableau libre de tout objet





### 3. Controles van elektrische installaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
--------------	----------	-----------------	-----------	-----	---------------------

#### NIET-HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES (ALGEMEEN)

Hoogspanningsinstallatie	✓	-	AREI B2,B3 + CODEX - Boek III – Titel 2	-	3 m, 1j
Installaties op laagspanning en zeer lage spanning	✓	-	AREI B1,B3 + CODEX - Boek III - Titel 2	-	1j, 5j

**Koninklijk Besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

**BELANGRIJK:**

- Verder in deze brochure zullen we meerdere malen de afkortingen B1, B2, B3 gebruiken, die voluit staan voor boek 1, boek 2 en boek 3.
- Gemakkelijkshalve gebruiken we de oude benaming "AREI (Algemeen Reglement Op De Elektrische Installaties), in plaats van KB 8 September 2019

Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Arbeidsplaatsen

Alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen moeten voldoen aan boek III - Titel 2 - Elektrische installaties, dit wil zeggen:

- Opstellen van een van "eerste controle";
- Risicoanalyse en algemene preventiemaatregelen;
- periodieke controles zijn te voorzien: dezelfde periodiciteit als bepaald in het "AREI".

#### NIET-HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES

Hoogspanningsinstallatie	✓ ✓	- ✓	AREI 6.4. en 6.5. (B2, B3) AREI 9.1.2. (B2, B3)	✓ -	1j 3m
Installaties op laagspanning en zeer lage spanning	✓	-	AREI 6.4. en 6.5. (B1, B3)	✓	5j
Hoog- en laagspanningsinstallatie	✓	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	✓	1j
Document met uitwendige invloeden	✓	-	AREI 5.1.4. (B1, B2,B3) en 9.1.6. (B1) en 9.1.5. (B2,B3)	✓	1j, 5j
Beproeving goede werking HS-relais	✓	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	✓	2j



### 3. Controles van elektrische installaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>NIET-HUISHOUELIJKE INSTALLATIES</b>					
Elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones	✓	-	AREI 6.4. en 6.5. (B1, B2, B3)	✓	1j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (samengesteld uit individuele elementen)	✓	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Voor elke ingebruikname	1j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (met een vaste samenstelling)	✓	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Bij eerste gebruik	1j
Hoogspanningsgebruikstoestellen gevoed door laagspanningsnet (vermogen > 500 VA (≤500 VA) (ontladingslampen vermogen > 200 VA) (≤200 VA)	✓	-	AREI 6.2. en 6.4. en 6.5. (B1, B2, B3)	✓	1j-(5j)
Voetbalstadia (hoog- en laagspanning)	✓	-	KB 06/07/2013	✓	1j
Rustoorden	✓	-	details zie punt 6	✓	3m, 1j, 3j of 5j
Logiesverstrekkende bedrijven	✓	-	details zie punt 6	✓	3m, 1j of 5j
Ziekenhuizen (hoog- en laagspanning)	✓	-	KB 06/11/1979 - details zie punt 6	✓	3m, 1j of 3j
Kinderopvang (hoog- en laagspanning)	✓	-	BVR 22/11/2013 - details zie punt 6 BRFG 19/07/2007 - details zie punt 6	✓	3m, 1j of 5j
<b>HUISHOUELIJKE INSTALLATIES</b>					
Installaties op laagspanning en zeer lage spanning	✓	-	AREI 6.4. en 6.5. en 8.4. (B1)	✓	25j
In geval van verkoop van een wooneenheid	✓	-	AREI 8.4.2. of 6.5. (B1)	-	25j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (samengesteld uit individuele elementen)	✓	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Voor elke ingebruikname	1j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (met een vaste samenstelling)	✓	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Bij eerste gebruik	1j

### 4. Controles thermografie

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>IN DIENST VÓÓR 01/01/1983</b>					
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✓	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	-	1j
<b>IN DIENST VANAF 01/01/1983</b>					
Hoogspanningsluchtlijnen 150 kV of meer	✓	-	AREI 7.1.7.4. (B3)	✓	5j
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✓	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	-	1j
<b>NIET-ELEKTRISCHE INSTALLATIES</b>					
Isolatieonderzoeken (gebouwen en industriële installaties), opsporen warmwaterlekken, ...	✓	-	Regels van goed vakmanschap	-	-



## 5. Controles van installaties onder druk<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>STOOMTOESTELLEN</b>					
Hoge druk stoomgeneratoren (p > 0.5 bar; inhoud > 25l)	✓	-	KB 18/10/1991 art. 71 KB 18/10/1991 art. 10.2 KB 18/10/1991 art. 10.3	(proefstoken) ✓	inwendig onderzoek: 13 maandelijks (groep4) / 18 maandelijks (groep 2) / 24 maandelijks (groep 1 + 3) uitwendig onderzoek: 1 x per kalenderjaar
Lage druk stoomgeneratoren (p ≤ 0.5 bar; inhoud > 100l)	✓	-	KB 18/10/1991 art. 29.1	-	uitwendig onderzoek: 13 maandelijks
Stoomvaten (p > 0.5 bar; inhoud ≥ 300l)	✓	-	KB 18/10/1991 art. 20.1 MB 28/10/1991 art. 22.1 MB 28/10/1991 art. 22.2	- - -	inwendig onderzoek: 13 maandelijks bij hoge frequentie onder druk zetten en druk aflaten inwendig onderzoek: 36 maandelijks (3jaarlijks) / 48 maandelijks (4jaarlijks) indien stoomvat gevoed door stoomgenerator van groep 1 of 3 uitwendig onderzoek: 1x per kalenderjaar / 36 maandelijks indien SV dat wettelijk geen veilig- heidskleppen moet bezitten + gunstig advies en akkoord van EO/EDTC...
Autoclaven Als stoomvat	✓	-	KB 18/10/1991 art. 20.1.2 MB 28/10/1991 art. 22.2	✓	inwendig onderzoek: 13 maandelijks uitwendig onderzoek: 1x per kalenderjaar
Als elektrische generator (p > 0.5 bar; inhoud > 25l)			KB 18/10/1991 art. 7.1, 10.2, 10.3	(proefstoken)	inwendig onderzoek: 13 maandelijks uitwendig onderzoek: 1x per kalenderjaar
Warmtewisselaars Als stoomvat primair ≥ 300l	✓	-	KB 18/10/1991 art. 20.1 MB 28/10/1991 art. 22.1 MB 28/10/1991 art. 22.2	- - -	inwendig onderzoek: 36 maandelijks (3 jaarlijks) / 48 maandelijks bij gevoed door SG groep 1 of 3 uitwendig onderzoek: 1 x per kalenderjaar
Als generator indien secundair > 25l			KB 18/10/1991 art. 40.2	-	inwendig onderzoek: 36 maandelijks (3 jaarlijks) / 48 maandelijks bij gevoed door SG groep 1 of 3 Uitwendig onderzoek: 13 maandelijks
<b>DRUKVATEN EN -LEIDINGEN (vast opgestelde recipiënten en bijhorende leidingen voor gassen)</b>					
Vaste reservoirs voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (bv. LPG, ...)	✓	EMD	VLAREM II - Hfdst 5.17 art. 5.17.1 en 5.17.3, 5.17.3.1, 5.17.3.3 KB 21/10/1968 Besluit Waalse regering 07/07/2005	✓	opslagplaats: 5j en veiligheidskleppen: 10j (jaarlijks nazicht van kathodische bescherming voor ingegraven houders en leidingen)
Vacuüm-geïsoleerde houders	✓	EMD	VLAREM II - Hfdst 5.17 art. 5.17.1 en 5.17.3, 5.17.3.1, 5.17.3.3	- ✓ ✓	opslagplaats: 2j (door de exploitant of zijn aangestelde) opslagplaats: 6j veiligheidskleppen: 3j
Installaties met drukvaten, boven de volgende grenzen: a) bij drukvaten voor gassen gekenmerkt door pictogram GHS06 of in groep 4 ingedeeld, wanneer de maximaal toelaatbare druk P <sub>S</sub> > 1000 bar of wanneer het product van P <sub>S</sub> en V > 1000 bar.l; b) bij drukvaten voor andere gassen (GHS02 of GHS03), wanneer P <sub>S</sub> groter is dan 200 bar of wanneer het product van P <sub>S</sub> en V groter is dan 200 bar.l	✓	EMD	VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1 en § 4	✓	5j veiligheidskleppen: 10j
Installaties met installatieleidingen, boven de volgende grenzen: a) voor gassen gekenmerkt door pictogram GHS06 of in groep 4 ingedeeld, wanneer de nominale maat DN > 250 en tegelijkertijd het product van P <sub>S</sub> en DN > 5000 bar; b) voor andere gassen (GHS02 of GHS03) wanneer DN > 100 en tegelijkertijd het product van P <sub>S</sub> en DN > 3500 bar of wanneer DN > 350	✓	EMD	VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1 en § 4	✓	5j veiligheidskleppen: 10j



OXYGENE MEDICAL LIQUIDE  
VLOEIBARE MEDICIJN OORSTOF

**MESSER**  
Bestelling bulkgasen  
Commandes de gaz en vrac  
24h/24h  
+32 3 5616115  
Bij technische problemen  
Pour des problèmes techniques  
24h/24h  
+32 3 5616110  
Messer Belgium NV  
Haven 102 - Rovers Weg 1  
B-2010 Zwijnaarde



**MESSER**  
EUROPE / OXYGENE  
GEVAAR - DANGER



Achtung! Nicht Rauchen!



## 5. Controles van installaties onder druk<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>DRUKVATEN EN -LEIDINGEN (vast opgestelde recipiënten en bijhorende leidingen voor gassen)</b>					
Vulinstallaties van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) (vullen van verplaatsbare recipiënten andere dan de brandstoftanken op motorvoertuigen)	✓	EMD	VLAREM II art. 5.16.4.3.1. t.e.m. 5.16.4.3.6.	✓	jaarlijkse controle op gasdichtheid, op bescherming tegen corrosie en beveiligingen
Vulinstallaties van LPG voor motorvoertuigen	✓	EMD	VLAREM II art. 5.16.4.4.0. t.e.m. 5.16.4.4.12 Milieuv vergunning	✓	5j (jaarlijks nazicht van kathodische bescherming voor ingegraven houders en leidingen)
Persluchtvat - Wallonië inhoud ≥ 150l	✓	✓	Besluit Waalse regering 03/04/2003	✓	3j 1j
Persluchtvat - Brussel inhoud ≥ 300l	✓	-	Uitbatingvoorwaarden	✓	3j
Persluchtvat - Brussel inhoud < 300l	✓	-	Uitbatingvoorwaarden	-	neen <sup>1</sup>
Persluchthouders deel uitmakend van luchtcompressoren - Vlaanderen $P_{SxV} > 3000$ bar.liter en $P_{max} > 4$ bar of $P > 3000$ bar	✓	EMD	VLAREM II art. 5.16.1 en 5.16.3.2	✓	keurplicht: 5 jaarlijks en veiligheidsklep 10 jaarlijks
Persluchthouders niet deel uitmakend van luchtcompressoren - Vlaanderen Vanaf 0l	✓	EMD	VLAREM II art. 5.17.3.1 en 5.17.3.3	✓	keurplicht: 5 jaarlijks en veiligheidsklep 10 jaarlijks <300l: geen inwendig onderzoek
Persluchtvat in mijnen, groeven en graverijen Opgeheven voor het Vlaamse Gewest door BVR 2011-07-15/41, art. 31, 002; Inwerkingtreding : 06-09-2013	✓	-	KB 06.09.1919 en 29/07/1994	✓	1 jaarlijks is ondergrondse houder / 3 jaarlijks is bovengrondse houder
<b>OPSLAGTANKS (opslag van ontvlambare en gevaarlijke producten - ingedeelde inrichtingen)</b>					
Ondergronds (Vlaanderen)	✓	EMD	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✓	beperkt onderzoek: 1j/2j (1 jaarlijks voor houders gelegen binnen waterwingebieden 2 jaarlijks bij andere) algemeen onderzoek: 10j/15j (10 jaarlijks voor houders uit in waterwingebied en 15 jaarlijks bij andere)
Bovengronds (Vlaanderen)	✓	EMD	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✓	beperkt onderzoek: 3j algemeen onderzoek: 20j
Ondergronds (Wallonië) (≥ 3000l) Opslagtanks met verdeelzuil niet voor publiek	✓	-	Besluit Waalse regering 17/07/2003, 30/11/2000 en 24/07/2008 29/11/2007 en 31/03/2011	✓	dichtheidsproef: 10j/5j/3j
Bovengronds (Wallonië) (≥ 3000l) Opslagtanks met verdeelzuil niet voor publiek	✓	-	Besluit Waalse regering 17/07/2003 en 24/07/2008 29/11/2007 en 31/03/2011	✓	dichtheidsproef: 10j
Boven- of ondergronds (Federaal)		✓	KB 13/03/1998 art. 68	✓	geen attest constructie of plaatsing: 5j dichtheidsproef
Brandstofverdeelininstallaties (Brussel)	✓	-	Besluit Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21/01/1999	✓	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
Brandstofverdeelininstallaties (Wallonië)	✓	-	Besluit Waalse regering 04/03/1999 en aanpassing 30/11/2000	✓	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
Brandstofverdeelininstallaties (Vlaanderen)	✓	-	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✓	beperkt onderzoek: 1j/2j algemeen onderzoek: 10j/15j

<sup>1</sup> Opgelet: veel fabrikanten leggen dit op in de handleiding!



## 5. Controles van installaties onder druk<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>PARTICULIERE STOOKLIETANKS (Vlaanderen)</b>					
Ondergronds	✓	EMD	VLAREM II Hfdst. 6.5. (< 5000 kg) VLAREM II Hfdst. 5.17. (> of = 5000 kg)	✓	5j
Bovengronds	✓	EMD	VLAREM II Hfdst. 6.5. (< 5000 kg) VLAREM II Hfdst. 5.17. (> of = 5000 kg)	✓	Eenmalige controle (zonder opmerkingen)
<b>OPSLAGTANKS VOOR VERWARMING BRUSSEL</b>					
Houder kleiner of 50 000 liter voor opslag van een brandstof (vlampunt tussen 55 en 100 °C)	✓	EMD	AGRBC 2018-02-01	✓	<p><b>Nieuwe houders</b> (geplaatst na 28/02/2018) Eerste periodieke controle na 15 jaar (indien verslag van plaatsing beschikbaar), nadien 3 jaarlijks voor ondergrondse tanken 5 jaarlijks voor bovengrondse tanken</p> <p><b>Bestaande houders</b> (geplaatst voor 28/02/2018) Controle voor 28/08/2020 (inhoud &gt; 10 000 liter - ondergronds), nadien 3 jaarlijks voor ondergrondse tanken Controle voor 28/08/2022 (inhoud &lt; 10 000 liter - ondergronds), nadien 3 jaarlijks voor ondergrondse tanken Controle voor 28/08/2024 (bovengronds), nadien 5 jaarlijks voor bovengrondse tanken 2 of 4 of 6 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit (Art. 23 §2)</p>
<b>CENTRIFUGES</b>					
Centrifuges	✓	-	ARAB art. 323	-	<p>Werkingsduur &lt; 12 uur/dag: minimum om de 12m Werkingsduur ≥ 12 uur/dag: minimum om de 6m Indien toestellen blootgesteld worden aan bijtende stoffen : minimum om de 6 maanden</p>
<b>GEÏNTEGREERDE BRANDSTOFTANKS</b>					
Geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren > 2000 l.	✓	EMD	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✓	3 jaarlijks beperkt onderzoek 20 jaarlijks algemeen onderzoek
<b>GAS BINNENINSTALLATIES</b>					
Gas binneninstallaties	✓	✓	KB 28/06/1971 KB 28/03/2014 art. 23 § 2	✓	regelmatig
Gasinstallaties voetbalstadia	✓	-	KB 06/07/2013	✓	1j
<b>GASRESERVOIRS BESTEMD VOOR DE AANDRIJVING VAN AUTO'S</b>					
LPG	✓	-	KB 07/03/2013 (LPG) Règl. Ducal 10/04/1986 Lux + aanpassing	✓	België: 6j/10j Luxemburg: 5j/10j
Samengeperst aardgas (CNG)	✓	-	KB 07/03/2013 (CNG)	✓	5j of info volgens instructies fabrikant (max. 20j)

<sup>1</sup> Richtlijnen 2008/68/EG en 2010/35/EU (TPED) (K.B. 13/11/2011)



## 5. Controles van installaties onder druk<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>GASFLESSEN</b>					
Metalen gasflessen	✓	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	ADR - Bijlage A: - normaal: 5j - uitgezonderd gasgroep 1 <sup>o</sup> , 2 <sup>o</sup> - A, O, F: 10j
Metalen gasflessen Acetyleen-opgelost	✓	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen <sup>1</sup>	✓	ADR - Bijlage A, poreuze stof: - niet-monolithisch: 5j - monolithisch: 10j
Metalen gasflessen Ademhalingsgassen	✓	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen <sup>3</sup>	✓	Duikersflessen: - inwendig onderzoek: 2,5j - beproeving: 5j  Ademhalingsgassen: 10j (Aanbevolen: 5j)
Composiet gasflessen Ademhalingsgassen	✓	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A	✓	ADR - Bijlage A: periodiciteit be- paald door de bevoegde over- heid of het door de bevoegde overheid aangeduide instelling die de typegoedkeuring heeft afgeleverd. (meestal 3j à 5j)

<sup>1</sup> Richtlijnen 2008/68/EG en 2010/35/EU (TPED) (K.B. 13/11/2011)

<sup>2</sup> Tenzij door aangemelde instantie volgens richtlijn 2010/35/EU (TPED)

<sup>3</sup> Richtlijnen 2008/68/EG en 2014/68/EU (PED)



## 5. Controles van installaties onder druk<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING

VINÇOTTE

BEVOEGD PERSOON

WETGEVING

OVI

PERIODIEKE CONTROLE

### TANKS VOOR TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE		
					Type	Tussentijdse controle	Periodieke controle
Vaste tanks, mobiele tanks en tankcontainers voor niet-cryogenische gassen en andere gevaarlijke producten <sup>1</sup>	✓	-	ADR par. 6.8. ADR par. 6.7.	✓ <sup>2</sup>	Vaste & mobiele tank	3j	6j
					Tankcontainer	2,5j	5j
Vaste tanks, mobiele tanks en tankcontainers voor cryogenische gassen	✓	-	ADR par. 6.8. ADR par. 6.7.	✓ <sup>2, 3</sup>	Dubbelwandige tank	alle 6j dichtheidsproef	8j na bouwdatum en vervolgens om de 6j; dichtheidsproef
					Enkelwandige tank	6j na bouwdatum en vervolgens alle 12j; hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef	8j na bouwdatum en vervolgens om de 12j; hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef
IBC (Intermediate Bulk Container)	✓	-	ADR par. 6.5.	Universeel (door UN-type goedkeuring)	Type materiaal	Dichtheidsproef	Periodieke controle
					Metaal	2,5j	5j
					Kunststof	2,5j	Buitendienststelling of vervanging binnenrecipiënt

<sup>1</sup> KB 28/06/2009, KB 13/11/2011 (TPED)

<sup>2</sup> Tenzij door aangemelde instantie volgens richtlijn 2010/35/EU (TPED)

<sup>3</sup> Beproevingen: de vermelde beproeving en gebruikelijk bijhorende nazichten





## 5. Controles van installaties onder druk<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>TANKS VOOR MARITIEM TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN</b>					
IMO type 1 en 2 (niet klasse 2) portable tank - road tank (lange internationale reis)	✓	-	IMDG	✓ <sup>1</sup>	nota: uitzonderingen voor bepaalde stoffen <sup>2</sup> tussentijdse controle: 2,5j periodieke controle: 5j
IMO type 4 (niet klasse 2) road tank (korte internationale reis)	✓	-	IMDG ADR	✓	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
IMO type 5 klasse 2 - niet-cryogenische portable tank	✓	-	IMDG	✓	idem IMO type 1 en 2
IMO type 6 klasse 2 - niet-cryogenische road tank (korte internationale reis)	✓	-	IMDG ADR	✓	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
IMO type 7 klasse 2 - cryogenische portable tank	✓	-	IMDG	✓	idem IMO type 1 en 2
IMO type 8 klasse 2 - cryogenische road tank (korte internationale reis)	✓	-	IMDG ADR	✓	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
<b>CSC-FRAMES</b>					
Alle frames onderworpen aan de CSC reglementering	✓	-	CSC	✓ <sup>3</sup>	de eerste maal 5j na constructie en daarna om de 2,5j <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Tenzij door een erkende instelling aangenomen door een Bevoegde Overheid die het IMDG heeft onderschreven

<sup>2</sup> Door een bevoegd persoon volgens een programma dat door de Bevoegde Overheid is erkend

<sup>3</sup> Tenzij door een erkende instelling aangenomen door een Bevoegde Overheid die het CSC heeft onderschreven

<sup>4</sup> Door een bevoegd persoon volgens een programma dat door de Bevoegde Overheid is erkend





## 6. Specifieke wetgevingen - Ziekenhuizen<sup>(3)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE	
Liften en goederenliften	✓	-	Art. 7.2.	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen	
Elektrische installaties	Hoogspanning	✓	-	Art. 7.3.	✓	1j
	Laagspanning	✓	-	Art. 7.3.	✓	3j
	Neons, mazout branders	✓	-	Art. 7.3.	✓	1j of 3j (A)
	Medische toestellen	✓	-	Art. 7.3.	✓	1j of 3j (A)
Brandbare (LPG) en brandvoedende (medische) gassen via leidingen	✓	✓	Art. 7.5.1. & 7.7.1. Art. 7.5.3. & 7.7.3.	✓	1j <sup>1</sup> of 3j <sup>2</sup>	
Brandbaar gas verdeeld via openbaar leidingsnet (aardgas)	✓	✓	Art. 7.4.1. Art. 7.4.4.	✓	1j <sup>1</sup> of 3j <sup>2</sup>	
Toestellen werkend op brandbare en/of brandvoedende gassen en/of vloeistoffen	-	✓	Art. 7.4.3. & 7.4.4. & 7.5.2. & 7.5.3. & 7.7.2.	✓	-	
Verwarming en klimaatregeling	-	✓	Art. 7.6.	-	1j <sup>1</sup>	
Elektrische melding, waarschuwing, alarm en detectie-installatie	✓	-	Art. 7.8.1.	✓	1j	
Draagbare snelblussers	✓	✓	Art. 7.8.2.	-	1j	
Muurhaspels, muurhydranten	✓	✓	Art. 7.8.3. Art. 7.8.4.	-	3j (A) 1j (A)	

<sup>1</sup> Door een bevoegd installateur

<sup>2</sup> Door een organisme of bevoegd installateur

<sup>3</sup> KB 06/11/1979

A: In functie van de regio en het type van installatie



## 6. Specifieke wetgevingen - Rustoorden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest <sup>(1a)</sup> & Wallonië <sup>(1b)</sup>)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften	✓	-	Zie besluiten <sup>4</sup>	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen
Elektrische installaties	Hoogspanning	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j
	Laagspanning	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j of 3j (A)
	Neons, mazout branders	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j of 3j (A)
	Medische toestellen	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j of 3j (A)
Brandbaar gas (LPG) via leidingen	✓	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	3j <sup>3</sup> (A)
Brandbaar gas verdeeld via openbaar leidingnet (aardgas)	✓	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	3j <sup>3</sup> (A)
Toestellen werkend op brandbare gassen en/of vloeistoffen	-	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j
Verwarming en klimaatregeling	-	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j <sup>2</sup>
Elektrische melding, waarschuwing, alarm en branddetectie-installatie	✓	-	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j
Draagbare snelblussers	-	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	-	1j
Muurhaspels, muurhydranten	✓	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	-	3j (A) 1j (A)
Autonome stroombronnen	✓	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j
Veiligheidsverlichting	✓	✓	Zie besluiten <sup>4</sup>	✓	1j

<sup>1a</sup> Voor Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zie besluit van het Verenigd College van 03/12/2009

Voor Franse Gemeenschapscommissie zie besluit 2008/1561 van het College van 02/04/2009

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zie besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/2011

<sup>1b</sup> Besluit van de Waalse Regering 04/07/2013

<sup>2</sup> Door een bevoegd persoon

<sup>3</sup> Door een organisme

<sup>4</sup> Het artikelnummer hangt af van het soort besluit (BVR, BWR, FGC of GGC)

A: In functie van de regio en/of het type van installatie



## 6. Specifieke wetgevingen - Woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen (Duitstalige Gemeenschap)<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE	
Liften en goederenliften	✓	-	7.2.	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen	
Elektrische installaties	Hoogspanning	✓	-	7.3.	✓	1j
	Laagspanning	✓	-	7.3.	✓	1j
Branddetectie-installatie	✓	-	7.7.1 en 7.7.2.	✓	3j	
Melding, waarschuwing en alarm-installatie	✓	-	7.7.3.	-	1j	
Draagbare snelblussers	-	✓	7.7.4.	-	1j	
Muurhaspels, muurhydranten	-	✓	7.7.5.	-	1j	
Verwarming en klimaatregeling	-	✓	7.6.	✓	1J	
Gasinstallaties	✓	✓	7.4. / 7.5.	✓	1j of 3j	
Veiligheidsverlichting	✓	✓	7.3. / 7.8.	✓	1j	
Brandwerende deuren	-	✓	7.8.	-	1j	
Autonome stroombronnen	✓	✓	7.8.	✓	1j	

<sup>1</sup> Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap 26/06/2008





## 6. Specifieke wetgevingen - Ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelbedrijf (Vlaams Gewest)<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Personenlift	✓	EDTC			3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)
Goederen- en keukenlift	✓	EDTC			3m
Hoogspanning	✓	EO			1j
Laagspanning	✓	EO			5j
Meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie en goede werking) (als die aanwezig zijn)	✓	GKI			1j
Automatische branddetectie (conformiteit)	✓	GKI		✓	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Automatische branddetectie (autonomie, goede werking), inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen	✓	GKI			1j
Autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)		BP			3m
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT			1j
Muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)	✓	BT			1j
Verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT		✓	2j
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT		✓	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)		BT			1j
Gasleidingen en aansluiting gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT		✓	4j
Automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning	✓	GKI		✓	1j
Veiligheidsverlichting (autonomie en werking)	✓	BP			1j
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte)	✓	GKI		✓	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)		BP			tijdens de uitbating (doorlopend)
Filters en kokers van dampkappen		BP			1j

<sup>1°</sup> EO : erkend organisme ;

<sup>2°</sup> BP (bevoegde persoon) : persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft ;

<sup>3°</sup> GKI : geaccrediteerde keuringsinstelling ;

<sup>4°</sup> BT (bevoegde technicus) : persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid : gehabiteerde installateur; verwarming : erkende technicus enzovoort) ;

<sup>5°</sup> EDTC : externe dienst voor technische controle

<sup>(1)</sup> Besluit van de Vlaamse Regering 09/12/2011



## 6. Specifieke wetgevingen - Kinderopvang<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Elektrische laagspanningsinstallaties	✓	-	Zie besluiten	✓	5j
Elektrische hoogspanningsinstallaties	✓	-	Zie besluiten	✓	1j
Branddetectie-installaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	3j
Autonome rookmelders	✓	✓	Zie besluiten	✓	1 m
Liftinstallaties	✓	-	Zie besluiten	Zie hefwerktuigen <sup>2</sup>	Zie hefwerktuigen <sup>2</sup>
Rookkanalen en schoorstenen	✓	✓	Zie besluiten	✓	1j
Gas- en propaangasinstallaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	Zie gasbinneninstallaties <sup>3</sup>
Gasolie-installaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	Zie opslagtanks <sup>4</sup>
Verwarmingsinstallaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	Zie stooktoestellen <sup>5</sup>
Brandbestrijdingsmiddelen	✓	✓	Zie besluiten	✓	1j

<sup>1</sup> Besluit van de Vlaamse Regering 22/11/2013

<sup>2</sup> Zie punt 1 Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen

<sup>3</sup> Zie punt 5 Controles van installaties onder druk, gasbinneninstallaties

<sup>4</sup> Zie punt 5 Controles van installaties onder druk, opslagtanks

<sup>5</sup> Zie punt 8 Stooktoestellen





## 6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap)<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE	
Liften en goederenliften	✓	-	Art. 8.2.1.	Zie hefwerktuigen <sup>2</sup>	Zie hefwerktuigen <sup>2</sup>	
Elektrische installaties	Hoogspanning	✓	-	Zie besluiten - AREI - CODEX (Boek III - Titel 2)	✓	1j
	Laagspanning	✓	-	Zie besluiten CODEX - Boek III - Titel 2	✓	1j of 5j
		✓	-	AREI	✓	5j
Verwarming en klimaatregeling	✓	(ET)	Zie besluiten	✓	1j	
Brandbaar gas	✓	-	-	✓	4j of 5j	
Toestellen werkend op brandbare gassen	-	(B)	Zie besluiten	✓	Zie stooktoestellen <sup>3</sup>	
Elektrische melding, waarschuwing, alarm	✓	-	Zie besluiten	✓	1j	
Algemene automatische brandmelding	✓	(B)	Zie besluiten	✓	1j	
Brandbestrijdingsmiddelen	✓	✓	Zie besluiten	-	1j	
Deuren, verluchttingsopeningen	✓	✓	Zie besluiten	✓	1j	
Veiligheidsverlichting - lichtsterkte, autonomie	✓	-	Zie besluiten	✓	1j	
Veiligheidsverlichting - goede werking	✓	✓	Zie besluiten	✓	3m of 6m	

<sup>1</sup> Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24/03/2016, BWR 01/04/2010 en aanpassing, BRDG 13/04/2000

<sup>2</sup> Zie punt 1 Hefwerktuigen

<sup>3</sup> Zie punt 8 Stooktoestellen





## 6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Vlaams Gewest)<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>EEN KAMERGERELATEERD LOGIES MET MAXIMUM 5 VERHUUREENHEDEN EN MAXIMUM 12 SLAAPPLAATSEN:</b>					
Laagspanning	✓	EO	4.1		5j
Gasleidingen en aansluiting gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT	4.3	✓	4j
Verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT	4.2	✓	2j
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT	4.2	✓	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare of vaste brandstof)		BT	4.2		1j
Autonome branddetectoren		BP	4.4		3m
Automatische branddetectie (als die aanwezig is) - conformiteit	✓	GKI	4.4	✓	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Automatische branddetectie (als die aanwezig is) - autonomie, goede werking, inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen	✓	GKI	4.4		1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT	4.5		1j
Blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders, enz. (goede staat, bruikbaarheid)		BP	4.5		Doorlopend tijdens de uitbating
<b>EEN KAMERGERELATEERD LOGIES MET MEER DAN 5 VERHUUREENHEDEN OF MET MEER DAN 12 SLAAPPLAATSEN:</b>					
Hoogspanning	✓	EO			1j
Laagspanning	✓	EO			5j
Veiligheidsverlichting (autonomie en werking)	✓	BP			1j
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte)	✓	GKI			
Gasleidingen en aansluiting gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT	9.2	✓	4j
Automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning	✓	GKI		✓	1j
Verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT	9.2	✓	2j
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT	9.2	✓	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)		BT	9.2		1j
Meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	✓	GKI			1j

<sup>(1)</sup> (BVR 17/03/2017)



## 6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Vlaams Gewest)<sup>(1)</sup>

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>EEN KAMERGERELATEERD LOGIES MET MEER DAN 5 VERHUUREENHEDEN OF MET MEER DAN 12 SLAAPPLAATSEN (VERVOLG) :</b>					
Automatische branddetectie (conformiteit)	✓	GKI		✓	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Automatische branddetectie (autonomie, goede werking), inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchttingsopeningen	✓	GKI			1j
Autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)		BP			3m
Filters en kokers van dampkappen		BP			1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT			1j
Muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)	✓	BT			1j
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)		BP			tijdens de uitbating (doorlopend)
Personenlift	✓	EDTC			3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)
Goederen- en keukenlift	✓	EDTC			3m
<b>EEN TERREINGERELATEERD LOGIES:</b>					
Hoogspanning	✓	EO	3.3		1j
Laagspanning	✓	EO	3.3		5j
Verlichting hoofdwegen		BP	3.3		1m
Veiligheidsverlichting in de gemeenschappelijke voorzieningen (als die aanwezig zijn) - autonomie en werking	✓	BP	3.3		1j
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT	6	✓	4j
Automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning (als die aanwezig is)	✓	GKI	6		1j
Meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie en goede werking) (als die aanwezig zijn)	✓	GKI			1j
Brandblustoestellen (goede werking)		BT			1j
Hydranten en bijbehorend materiaal - goede werking (als die aanwezig zijn)	✓	BP			1j
Goede staat van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen		BP			tijdens de uitbating (doorlopend)

<sup>1°</sup> EO : erkend organisme ;

<sup>2°</sup> BP (bevoegde persoon) : persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft ;

<sup>3°</sup> GKI : geaccrediteerde keuringsinstelling ;

<sup>4°</sup> BT (bevoegde technicus) : persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid : gehabiteerde installateur; verwarming : erkende technicus enzovoort) ;

<sup>5°</sup> EDTC : externe dienst voor technische controle

<sup>(1)</sup> (BVR 17/03/2017)



## 6. Brandpreventie en brandveiligheid

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Branddetectie- en brandmeldsystemen volgens NBN S 21-100-1	✓		Zie rubriek 6	✓	1j, 3j
Spraakalarmssystemen volgens NBN S 21-111-2	✓		Zie rubriek 6	✓	1j, 3j
Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklersystemen (NBN EN 12845, CEA 4001)	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	6m, 1j
Vaste brandblusinstallaties - Watermistssystemen (NBN EN 14972)	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	6m, 1j
<b>Rook- en warmteafvoersystemen (RWA)</b>					
- NBN S 21-208-1: Grote onverdeelde binnenruimten met één bouwlaag	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	1j
- NBN S 21-208-2: Gesloten parkeergebouwen	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	1j
- NBN S 21-208-3: Ventilatieopeningen in binnentrappehuizen	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	1j
Brandlanghaspels (visuele nazicht, proeven)	✓	✓	Zie rubriek 6		1j
Gasdetectie systemen (methaan, CO)	✓	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	1j
<b>Brandpreventie</b>					
Assistentie ivm evacuatie oefening	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	1j
Assistentie ivm risicoanalyse "brandpreventie"	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Diverse (Codex, ...)		Regelmatig
Nood- / Veiligheidsverlichting	✓	✓	Diverse (Codex, ...)	✓	1j
Berekening brandbelasting	✓ <sup>(2)</sup>	✓	Bijlage 6 KB 07/07/1994 Basisnormen <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.

<sup>(2)</sup> Uitgevoerd door Vinçotte nv





## 7. Stooktoestellen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Stooktoestellen (Vlaanderen)	✓ - - ✓ -	✓ (ET) ✓ (ET) - ✓ (ET) -	Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/2006 + aanpassingen	✓	- 1j (vloeistof) - 2j (gas) Verwarmingsaudit: 5j (≤ 100 kW) 4j (gas > 100kW) 2j (vloeistof > 100kW)
Stooktoestellen (Wallonië)	✓ ✓ - - - ✓ -	✓ (ET) < 400 kW ✓ (ET) - - - ✓ (ET) -	Besluit van de Waalse regering van 29/01/2009 + aanpassingen	✓	- 1j (vloeistof) 2j (gas > 100 kW) 3j (gas ≤ 100 kW) Omstandige diagnose: Indien de ketel 2 jaar of meer is en 2 jaar na elke wijziging
Stooktoestellen (Brussel)	✓ - - ✓	✓ (ET) ✓ (ET) - ✓ (ET)	Besluit van de Brusselse regering van 03/06/2010 + aanpassingen	✓	- 1j (vloeistof) - 3j (gas) Diagnose: éénmalig voor toestellen van 15j of ouder

<sup>1</sup> Opgelet: geen onderhoud / reiniging door Vinçotte.

## 8. Aardgas compressoren voor bevoorrading motorvoertuigen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Aardgas "home" compressoren	✓	-	VLAREM II art. 5.16.7	✓	2j
Aardgasvulstation	✓ -	- -	VLAREM II art. 5.16.8	✓ -	5j 1j druktest vulleiding



## 9. Montage atelier (voertuigen op LPG, CNG)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
LPG montage atelier	✓	-	KB van 07/03/2013	✓	1j
CNG montage atelier	✓	-	KB van 07/03/2013	✓	1j

## 10. Waterinstallaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Drinkwaterinstallaties in het Vlaams Gewest	✓	✓	Algemeen waterverkoopreglement	✓	-

## 11. Explosieveiligheid

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Explosieveiligheidsdocument opstellen	✓	✓	CODEX - Boek III - Titel 4	✓	bij wijziging
Controle van elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones	✓	-	AREI 6.4. en 6.5. (Boeken 1, 2 en 3) CODEX - Boek III - Titel 2	✓	1j
Controle niet-elektrisch materieel in zones met explosiegevaar	-	✓	CODEX - Boek III - Titel 4	-	-
Audit op werkplaatsen waar er herstellingen van explosieveilig elektrisch materieel worden uitgevoerd	✓	-	AREI 7.102.8.3. (B1) en 7.1.8.3. (B2) en 7.3. (B3)	✓	1j
Audit op werkplaatsen waar er herstellingen van explosieveilig niet-elektrisch materieel worden uitgevoerd	✓	✓	CODEX - Boek III - Titel 4	✓	1j
Goedkeuring van een risico-evaluatie van machines, toestellen en beveiligings-systemen bedoeld voor gebruik op plaatsen met ontploffingsgevaar	✓	-	AREI 7.102.7 (B1) en 7.1.7. (B2) en 7.3. (B3)	✓	-
Goedkeuring van het plan van indeling van zones met explosiegevaar	✓	-	AREI 7.102.6. (B1) en 7.1.6. (B2) en 7.3. (B3)	✓	bij wijziging





## 12. Onderneming voor alarmsystemen & alarminstallaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Controle van de uitrusting van een onderneming voor alarmsystemen	✓	-	KB 13/06/2002 & Technische Nota T015-1 van het BEC	✓	5j / 10j
Controle van een inbraakalarmsysteem	✓	✓	Technische Nota T015-2 van het BEC	✓	1j

## 13. Controles van groenestroom- en warmtekrachtinstallaties en soortgelijke installaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Warmtekrachtinstallaties – Vlaams Gewest – P <sub>n</sub> > 200 kW	✓	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	2j indien nom. elekt. mech. P <sub>n</sub> > 1MW
Groenestroominstallaties – Vlaams Gewest – P <sub>n</sub> > 200 kW(excl. PV-installaties)	✓	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	2j indien nom. elekt. mech. P <sub>n</sub> > 1MW
Groenewarmte – Vlaams Gewest	✓	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	-
Restwarmte en energieefficiënte warmte/koude net – Vlaams Gewest	✓	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	-
Garanties van oorsprong voor groen gas – Vlaams gewest	✓	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	-
Productie – injectie van biomethaan – Vlaams gewest	✓	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	-
Warmtekrachtinstallaties – Waals Gewest	✓	-	Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007	✓	1j
Groenestroominstallaties – Waals Gewest	✓	-	Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007	✓	1j
Groenestroominstallaties - Offshore	✓	-	KB 16/07/2002	✓	1j





## 14. Lijst van gebruikte afkortingen

### REGLEMENTERING - NORMEN

<b>ADR</b>	European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
<b>ARAB</b>	Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
<b>AREI</b>	Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
<b>BBHR</b>	Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
<b>BEC</b>	Belgisch Elektrotechnisch Comité
<b>BRDG</b>	Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
<b>BRFG</b>	Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
<b>BS</b>	Belgisch Staatsblad
<b>BVR</b>	Besluit van de Vlaamse Regering
<b>BWR</b>	Besluit van de Waalse Regering
<b>CSC</b>	International Convention for Safe Containers
<b>FGC</b>	Franse Gemeenschapscommissie
<b>GGC</b>	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
<b>IBC</b>	Intermediate Bulk Container
<b>IMDG</b>	International Maritime Dangerous Goods code
<b>KB</b>	Koninklijk Besluit
<b>MB</b>	Ministerieel Besluit
<b>TPED</b>	Transportable Pressure Equipment Directive
<b>PED</b>	Pressure Equipment Directive
<b>VLAREM</b>	Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning

### ANDERE

<b>Vvzw</b>	Vinçotte vzw
<b>BI</b>	Bevoegd Installateur
<b>BP</b>	Bevoegd Persoon
<b>BT</b>	Bevoegd Technicus
<b>EDTC</b>	Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats
<b>EMD</b>	Erkend Milieu Deskundige
<b>ET</b>	Erkend Technicus
<b>OVI</b>	Onderzoek voor (her)indienststelling of voor de ingebruikname
<b>PBW</b>	Preventie en Bescherming op het Werk

### PERIODICITEITEN

<b>1j</b>	jaarlijks
<b>m</b>	maandelijks
<b>w</b>	wekelijks
<b>xm</b>	om de x maanden
<b>yj</b>	om de y jaar



**vincotte.be**

**Maatschappelijke zetel**

Jan Olieslagerslaan 35  
1800 Vilvoorde  
Tel: +32 2 674 57 11

**Offices**

Jan Olieslagerslaan 35  
1800 Vilvoorde  
Tel: +32 2 674 57 11  
brussels@vincotte.be

Noordersingel 23  
2140 Antwerpen  
Tel: +32 3 221 86 11  
antwerpen@vincotte.be

Rue Phocas Lejeune 11  
5032 Gembloux  
Tel: +32 81 432 611  
gembloux@vincotte.be

Bollebergen 2a bus 12  
9052 Gent  
Tel: +32 9 244 77 11  
gent@vincotte.be